



Αυτόματο σύστημα ελέγχου RX-pH με χλωριωτή ταμπλέτας

Περιγραφή

Αυτόματος έλεγχος και διόρθωση χλωρίου και pH, έμμεσα μέσω Redox.

Η αυτόματη ON-OFF χλωρίωση μπορεί να γίνεται και με ταμπλέτα χλωρίου, αφού αντικατασταθεί ο ένας δοσομετρητής με δοχείο ταμπλέτας (κωδ. P50180, P50182)

Στην περίπτωση αυτή το σύστημα περιλαμβάνει:

- 2 κεντρικούς ηλεκτρονικούς επεξεργαστές εντολής Cl - pH με εξόδους on/off 220V πάνω σε ενιαίο κιβώτιο)
- 1 δειγματολήπτη συνεχούς ροής για προσαρμογή ηλεκτροδίων
- 1 ηλεκτρόδιο Redox (χλωρίου)
- 1 ηλεκτρόδιο pH
- 1 δοσομετρητή διαλυμάτων χλωρίου και ρυθμιστή pH
- 1 ηλεκτροβάννα (κωδ. P50232)
- Εύκαμπτους διαφανείς αγωγούς Ø10 μήκους 10m με βάνες ελέγχου ροής, για τροφοδοσία του δειγματολήπτη
- Εύκαμπτους διαφανείς αγωγούς Ø6 για τροφοδοσία των χημικών, 20m

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

P50230: Αυτόματο σύστημα ελέγχου Cl - pH με χλωριωτή ταμπλέτας 40 kg

P50232: Ηλεκτροβάννα 1/2"